Light efficiency:

122 Lumen/Watt

Light quality:


CRI: 94,2


Color temperature:

2700 K

Output: 1405 lm
Peak: 461 cd

Power: 11,5 W
PF: 1,0





Product name:
Jago-2_510mm_927_Cover-Round-Frosted


Item number:
NP/L1C/19B/0510/927/CRF

Date and time:
19.07.2022 13:40:52


Description:
Tolerances:
Lumen +/-4%
Candela +/-2,5%
Colour Temp +/-35 Kelvin
CRI +/-0,7
Angular Resolution: 1 Degree Step
Last Calibration 07.10.2025
Tester: Peter Ulrich
Test Site: Lichtlabor
Gaustrasse 13
55411 Bingen am Rhein

CIE 1931
x: 0,460
y: 0,411


Spectra




Power




Color details






TM30: 92,0



CRI: 94,2 (R1-R8)



CRI R values, only R1-R8 are used to calculate final CRI value

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
94,9	97,5	98,2	94,7	94,5	96,6	92,7	84,4	66,0	92,8	95,9	82,4	95,8	98,1	91,0


TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
91,8	93,2	91,3	94,0	94,7	95,8	94,4	98,0	94,3	90,1	88,8	89,8	91,8	88,3	92,8	85,9

CQS Q values

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
89,3	95,1	88,8	88,5	91,9	92,9	90,8	92,0	97,1	94,0	93,5	93,0	92,8	88,6	88,7

CQS: 91,3



Color parameters

Color temperature	Color rendering index	Red component	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Color coordinate cie 1931	Color coordinate cie 1931	Color coordinate	Color coordinate	Color diviation from black body
CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
2700 K	94,2	66,0	92,0	99,8	91,3	0,460	0,411	0,263	0,352	-0,0008

TM30 details


Rf 92,0


Fidelity index Rf


Rg 99,8


Gammut index Rg


		Graphic shifts (%)	
Hue Bin	R_f	Chroma	Hue
1	92	-4%	0%
2	93	-3%	2%
3	91	-1%	4%
4	94	-2%	1%
5	95	0%	2%
6	96	2%	1%
7	94	-2%	-1%
8	98	-1%	0%
9	94	-2%	3%
10	90	0%	7%
11	89	2%	8%
12	90	5%	1%
13	92	3%	-5%
14	88	4%	-8%
15	93	-2%	-3%
16	86	-2%	-11%















Beam details



Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
461lx	115lx	51lx	29lx	18lx	13lx	9lx	7lx	6lx	5lx	4lx	3lx	3lx	2lx	2lx	2lx	2lx	1lx	1lx	1lx
42,8fcd	10,7fcd	4,8fcd	2,7fcd	1,7fcd	1,2fcd	0,9fcd	0,7fcd	0,5fcd	0,4fcd	0,4fcd	0,3fcd	0,3fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd

Intensities in 0° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
461	459	453	443	429	412	393	370	345	317	285	251	215	179	142	109	80	55	19	18
100%	100%	98%	96%	93%	89%	85%	80%	75%	69%	62%	54%	47%	39%	31%	24%	17%	12%	4%	4%

Intensities in 90° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
461	459	453	443	429	410	388	361	329	294	256	215	175	137	101	70	42	20	4	0
100%	100%	98%	96%	93%	89%	84%	78%	71%	64%	55%	47%	38%	30%	22%	15%	9%	4%	1%	0%

Intensities in 180° c-plane


0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
461	459	453	443	429	412	393	370	345	317	285	251	215	179	142	109	80	55	19	18
100%	100%	98%	96%	93%	89%	85%	80%	75%	69%	62%	54%	47%	39%	31%	24%	17%	12%	4%	4%

Intensities in 270° c-plane

0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	95°
461	459	453	443	429	410	388	361	329	294	256	215	175	137	101	70	42	20	4	0
100%	100%	98%	96%	93%	89%	84%	78%	71%	64%	55%	47%	38%	30%	22%	15%	9%	4%	1%	0%

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
110°	167,3°	206,8°	73,6%	50,1%

ISO candela diagram




10%	46 cd
20%	92 cd
30%	138 cd
40%	184 cd
50%	230 cd
60%	276 cd
70%	323 cd
80%	369 cd
90%	415 cd

Conditions:

Number of c-planes: 16

Candela at center: 461 cd

ISO lux diagram



3%	0,138 lx
5%	0,230 lx
10%	0,461 lx
30%	1,38 lx
50%	2,30 lx

Conditions:

Number of c-planes: 16

Lux at center: 4,61 lx

Lux distribution on a surface when lamp is mounted at 10 meters from the surface.


Glare Evaluation According to UGR

p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	23,5	24,7	23,7	25,0	25,2	23,8	25,0	24,0	25,3	25,5
	3H	24,7	26,0	25,1	26,3	26,5	25,0	26,3	25,4	26,6	26,8
	4H	25,3	26,5	25,7	26,8	27,0	25,5	26,8	25,9	27,1	27,3
	6H	25,8	26,9	26,1	27,1	27,5	26,0	27,1	26,3	27,4	27,7
	8H	25,9	27,0	26,2	27,3	27,7	26,1	27,2	26,4	27,5	27,9
	12H	26,0	27,1	26,4	27,4	27,8	26,2	27,2	26,6	27,6	28,0
4H	2H	24,0	25,2	24,4	25,5	25,8	24,2	25,5	24,7	25,8	26,0
	3H	25,6	26,6	26,0	27,0	27,4	25,8	26,8	26,2	27,2	27,6
	4H	26,2	27,1	26,6	27,6	28,1	26,4	27,3	26,8	27,8	28,3
	6H	26,8	27,7	27,3	28,0	28,4	26,9	27,8	27,4	28,2	28,5
	8H	27,0	27,8	27,5	28,2	28,6	27,1	27,9	27,6	28,3	28,7
	12H	27,2	27,9	27,6	28,3	28,8	27,2	27,9	27,7	28,4	28,8
8H	4H	26,5	27,3	27,0	27,7	28,1	26,7	27,5	27,2	27,9	28,2
	6H	27,2	27,9	27,7	28,3	28,9	27,3	28,0	27,8	28,5	29,0
	8H	27,6	28,1	28,1	28,7	29,3	27,7	28,2	28,2	28,7	29,4
	12H	27,9	28,3	28,4	28,8	29,5	27,9	28,4	28,5	28,9	29,5
12H	4H	26,5	27,2	27,0	27,6	28,1	26,7	27,4	27,2	27,8	28,3
	6H	27,3	27,9	27,8	28,4	29,1	27,4	28,0	28,0	28,5	29,2
	8H	27,7	28,2	28,3	28,7	29,3	27,8	28,3	28,4	28,8	29,4
Variation of the observer position for the luminaire distance S											
S = 1.0H		0,1 / -0,1					0,1 / -0,1				
S = 1.5H		0,2 / -0,3					0,2 / -0,3				
S = 2.0H		0,4 / -0,6					0,5 / -0,6				
Standard table		n/a					n/a				
Correction summand		n/a					n/a				
Corrected glare indices referring to 1405 lm total luminous flux											

Coefficients of Utilization

Ceiling reflectance	80				70				50			30			10			0
Wall reflectance	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor reflectance	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR	(RCR: Room Cavity Ratio)				Room Values are expressed as percentage of Lumens delivered to the task surface													
0	118	118	118	118	115	115	115	115	109	109	109	104	104	104	99	99	99	97
1	107	102	97	93	104	99	95	91	94	91	88	90	87	84	86	83	81	79
2	97	88	81	75	94	86	80	74	82	77	72	78	74	70	75	71	68	65
3	88	77	69	62	86	76	68	62	72	66	60	69	63	59	66	61	57	55
4	81	69	60	53	78	67	59	52	64	57	51	61	55	50	59	53	49	47
5	74	61	52	45	72	60	51	45	57	50	44	55	48	43	53	47	42	40
6	69	55	46	39	66	54	45	39	52	44	38	50	43	38	48	42	37	35
7	64	50	41	35	62	49	40	35	47	40	34	45	39	34	44	38	33	31
8	59	45	37	31	57	45	36	31	43	36	30	41	35	30	40	34	30	28
9	55	42	33	28	54	41	33	28	40	32	27	38	32	27	37	31	27	25
10	52	38	30	25	50	38	30	25	37	30	25	35	29	25	34	28	24	22

Luminaire budgetary diagram




Zonal Lumen Summary

0°-10°	10°-20°	20°-30°	30°-40°	40°-50°	50°-60°	60°-70°	70°-80°	80°-90°
43,4 lm	124 lm	189 lm	228 lm	237 lm	213 lm	164 lm	105 lm	53,9 lm

90°-100°	100°-110°	110°-120°	120°-130°	130°-140°	140°-150°	150°-160°	160°-170°	170°-180°
6,67 lm	9,73 lm	3,88 lm	15,8 lm	1,58 lm	0,594 lm	0,438 lm	0,268 lm	8,44 lm

Warmup curve



Warmup result

Warmup time:	**Lamp stabilized in 17 min 14 sec**
Warmup variation	**-2,8%**

Warmup conditions

Stable period:	**15 min**
Stable change max:	**2,0%**
Minimum time:	**15 min**

Color temperature change

CCT start	CCT change	CCT end
2707 K	-7 K	2700 K

Output change

Output start	Output change	Output end
1449 lm	-44 lm	1405 lm