Light efficiency:

90 Lumen/Watt

Light quality:


CRI: 0,0


Color temperature:

0 K

Output: 695 lm
Peak: 1530 cd

Power: 7,7 W
PF: 1,0





Product name:
Defiant-3_510mm_XXG_Inlay-Lens-15°


Item number:
NP/L3C/22C/0510/XXG/IL1F

Date and time:
29.08.2025 12:26:50


Description:
Tolerances:
Lumen +/-4%
Candela +/-2,5%
Colour Temp +/-35 Kelvin
CRI +/-0,7
Angular Resolution: 1 Degree Step
Last Calibration 13.10.2023
Tester: Peter Ulrich
Test Site: Lichtlabor
Gaustrasse 13
55411 Bingen am Rhein

CIE 1931
x: 0,180
y: 0,743


Spectra




Power



Color details




CIE 1931




CIE 1931 ZOOM

TM30: 0,0



CRI: 0,0 (R1-R8)



CRI R values, only R1-R8 are used to calculate final CRI value

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0


TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CQS Q values

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CQS: 0,0



Color parameters

Color temperature	Color rendering index	Red component	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Color coordinate cie 1931	Color coordinate cie 1931	Color coordinate	Color coordinate	Color diviation from black body
CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
0 K	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,180	0,743	0,062	0,386	NaN

TM30 details


Rf 0,0

Fidelity index Rf


Rg 0,0

Gammut index Rg


		Graphic shifts (%)	
Hue Bin	R_f	Chroma	Hue
1	0	0%	0%
2	0	0%	0%
3	0	0%	0%
4	0	0%	0%
5	0	0%	0%
6	0	0%	0%
7	0	0%	0%
8	0	0%	0%
9	0	0%	0%
10	0	0%	0%
11	0	0%	0%
12	0	0%	0%
13	0	0%	0%
14	0	0%	0%
15	0	0%	0%
16	0	0%	0%















Beam details



Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
1461lx	365lx	162lx	91lx	58lx	41lx	30lx	23lx	18lx	15lx	12lx	10lx	9lx	7lx	6lx	6lx	5lx	5lx	4lx	4lx
135,7fc	33,9fcd	15,1fcd	8,5fcd	5,4fcd	3,8fcd	2,8fcd	2,1fcd	1,7fcd	1,4fcd	1,1fcd	0,9fcd	0,8fcd	0,7fcd	0,6fcd	0,5fcd	0,5fcd	0,4fcd	0,4fcd	0,3fcd

Intensities in 0° c-plane

0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	32°	34°	36°	38°
1461	1450	1155	787	538	376	246	172	130	106	90	82	77	74	70	60	51	47	43	44
100%	99%	79%	54%	37%	26%	17%	12%	9%	7%	6%	6%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	3%

Intensities in 90° c-plane

0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	32°	34°	36°	38°
1461	1310	1304	1292	1276	1259	1240	1221	1198	1171	1142	1106	1061	1006	942	870	794	717	642	575
100%	90%	89%	88%	87%	86%	85%	84%	82%	80%	78%	76%	73%	69%	64%	60%	54%	49%	44%	39%

Intensities in 180° c-plane


0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	32°	34°	36°	38°
1461	1450	1155	787	538	376	246	172	130	106	90	82	77	74	70	60	51	47	43	44
100%	99%	79%	54%	37%	26%	17%	12%	9%	7%	6%	6%	5%	5%	5%	4%	3%	3%	3%	3%

Intensities in 270° c-plane

0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°	26°	28°	30°	32°	34°	36°	38°
1461	1310	1304	1292	1276	1259	1240	1221	1198	1171	1142	1106	1061	1006	942	870	794	717	642	575
100%	90%	89%	88%	87%	86%	85%	84%	82%	80%	78%	76%	73%	69%	64%	60%	54%	49%	44%	39%

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%	Intensity ratio in 120° cone	Intensity ratio in 90° cone
36,5°	**81,7°**	**128,8°**	**89,0%**	**74,7%**

ISO candela diagram




10%	146 cd
20%	292 cd
30%	438 cd
40%	584 cd
50%	731 cd
60%	877 cd
70%	1023 cd
80%	1169 cd
90%	1315 cd

Conditions:

Number of c-planes: 16

Candela at center: 1461 cd

ISO lux diagram



Mounting height: 10 meters (33 feet)

3%	0,438 lx
5%	0,731 lx
10%	1,46 lx
30%	4,38 lx
50%	7,31 lx

Conditions:

Number of c-planes: 16

Lux at center: 14,6 lx

Lux distribution on a surface when lamp is mounted at 10 meters from the surface.


Glare Evaluation According to UGR

p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	10,3	11,1	10,4	11,4	11,6	23,1	24,0	23,3	24,2	24,4
	3H	11,2	12,2	11,6	12,4	12,6	23,7	24,6	24,1	24,9	25,1
	4H	12,2	13,2	12,6	13,4	13,6	23,8	24,8	24,2	25,0	25,2
	6H	13,6	14,3	13,9	14,6	15,0	23,9	24,7	24,2	25,0	25,4
	8H	14,2	14,9	14,5	15,3	15,7	23,9	24,7	24,2	25,0	25,4
	12H	14,8	15,6	15,2	15,9	16,3	23,9	24,6	24,2	25,0	25,4
4H	2H	12,2	13,2	12,6	13,4	13,6	22,8	23,7	23,2	24,0	24,2
	3H	13,3	14,0	13,6	14,4	14,8	23,6	24,4	24,0	24,7	25,1
	4H	14,1	14,8	14,6	15,2	15,8	23,8	24,4	24,2	24,9	25,4
	6H	15,3	16,0	15,8	16,4	16,7	23,8	24,5	24,3	24,9	25,2
	8H	16,0	16,6	16,5	17,0	17,4	23,8	24,5	24,3	24,8	25,2
	12H	16,7	17,2	17,2	17,6	18,1	23,8	24,3	24,3	24,7	25,2
8H	4H	14,8	15,4	15,3	15,8	16,1	23,7	24,3	24,2	24,7	25,0
	6H	16,2	16,7	16,7	17,1	17,7	23,8	24,3	24,3	24,7	25,3
	8H	17,1	17,5	17,6	18,0	18,6	23,9	24,2	24,4	24,8	25,4
	12H	17,9	18,3	18,5	18,8	19,4	23,8	24,2	24,4	24,7	25,3
12H	4H	14,9	15,4	15,4	15,8	16,3	23,6	24,1	24,1	24,6	25,0
	6H	16,4	16,8	16,9	17,3	18,0	23,8	24,2	24,3	24,7	25,4
	8H	17,3	17,7	17,9	18,2	18,8	23,8	24,2	24,4	24,7	25,3
Variation of the observer position for the luminaire distance S											
S = 1.0H		0,2 / -0,2					1,3 / -1,3				
S = 1.5H		0,4 / -0,3					2,8 / -2,8				
S = 2.0H		0,8 / -0,6					4,2 / -4,5				
Standard table		n/a					n/a				
Correction summand		n/a					n/a				
Corrected glare indices referring to 695 lm total luminous flux											

Coefficients of Utilization

Ceiling reflectance	80				70				50			30			10			0
Wall reflectance	70	50	30	10	70	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
Floor reflectance	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
RCR	(RCR: Room Cavity Ratio)				Room Values are expressed as percentage of Lumens delivered to the task surface													
0	119	119	119	119	116	116	116	116	110	110	110	105	105	105	101	101	101	98
1	111	107	104	101	108	105	102	99	101	98	96	97	95	93	93	91	90	88
2	104	98	92	88	101	96	91	87	92	88	85	89	85	83	86	83	81	79
3	97	89	83	78	95	88	82	77	85	80	76	82	78	74	79	76	73	71
4	91	82	75	70	89	81	74	69	78	73	68	76	71	67	74	70	66	65
5	86	76	69	64	84	75	68	63	73	67	63	71	66	62	69	65	61	59
6	81	71	63	58	79	70	63	58	68	62	58	66	61	57	65	60	57	55
7	77	66	59	54	75	65	59	54	64	58	53	62	57	53	61	56	53	51
8	73	62	55	50	71	61	55	50	60	54	50	59	53	50	58	53	49	48
9	69	58	52	47	68	58	51	47	57	51	47	56	50	47	55	50	46	45
10	66	55	49	44	65	55	48	44	54	48	44	53	48	44	52	47	44	42

Luminaire budgetary diagram




Zonal Lumen Summary

0°-10°	10°-20°	20°-30°	30°-40°	40°-50°	50°-60°	60°-70°	70°-80°	80°-90°
98,9 lm	138 lm	128 lm	109 lm	85,3 lm	59,6 lm	35,3 lm	19,0 lm	11,3 lm

90°-100°	100°-110°	110°-120°	120°-130°	130°-140°	140°-150°	150°-160°	160°-170°	170°-180°
1,28 lm	2,68 lm	0,971 lm	0,877 lm	0,408 lm	0,069 lm	0,051 lm	0,031 lm	4,17 lm

Warmup curve



Warmup result

Warmup time:	**Lamp stabilized in 15 min 4 sec**
Warmup variation	**-0,7%**

Warmup conditions

Stable period:	**15 min**
Stable change max:	**2,0%**
Minimum time:	**15 min**

Color temperature change

CCT start	CCT change	CCT end
0 K	0 K	0 K

Output change

Output start	Output change	Output end
699 lm	-4 lm	695 lm